

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Rejon Dystrybucji Gazu w Tychach
ul. Barbary 25, 43-100 Tychy
tel. 32 227 31 24, tel/faks 32 227 41 14
rg.tychy@zabrze.psgaz.pl

Biuro Projektowe "Konstruktor"
dr inż. Krzysztof Michalik
ul. Kolonia Stella 26
32-500 Chrzanów

Wasz znak:
Nasz znak: W129/2064/160024921/16

Tychy, 2016-11-16

dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla rozbudowy drogi gminnej ul. Zagłoby w Chełmie Śląskim.

W odpowiedzi na Państwa pismo przesyłamy mapę z naniesioną siecią gazową niskiego ciśnienia. W zaznaczonym zakresie nie posiadamy sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez PSG sp. z o. o. Oddział w Zabrze Dział Stacji i Sieci Gazowych.

Uzgodniono z uwagami projekt zagospodarowania terenu przedstawiony na załączonej mapie z wyłączeniem projektowanego odwodnienia kolidującego z siecią gazową. Przychylamy się pozytywnie do wniosku o odstąpienie od przebudowy sieci gazowej w związku z projektowaną rozbudową drogi pod następującymi warunkami:

1. Należy przeprojektować elementy odwodnienia (studnie, wpusty) kolidujące z siecią gazową z zachowaniem strefy kontrolowanej j/n,
2. Przy pracach projektowych oraz pracach wykonawczych należy zachować strefę kontrolowaną zgodnie załącznikiem nr 2 tabela nr 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe /Dz. U. 2013 poz. 640/,
3. Miejsca skrzyżowania z gazociągiem zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501,
4. Zachować odległość pionową min. 0,8m mierząc od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu do nawierzchni jezdni przy czym nie mniej niż 0,3m od spodu konstrukcji nawierzchni,
5. W strefie kontrolowanej sieci gazowej umieszczonej pod jezdnią drogę wykonać z materiałów rozbielanych i przepuszczalnych.

Każdą zmianę w stosunku do w/w przepisów należy indywidualnie uzgadniać z Rejonem Dystrybucji Gazu w Tychach.

W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń inwestor winien skontaktować się z Rejonem Dystrybucji Gazu w Tychach, ul. Barbary 25 **celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami**. Nadzór wykonujemy odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie ważne jest **na okres 2 lat** licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

UWAGA:

Niniejsze uzgodnienie rozpatrzono w zakresie sieci rozdzielczej. W zakresie uzgodnienia sieci przesyłowej sprawę należy dodatkowo uzgodnić u Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Świerklanach, ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany.

verte

Załącznik: 1 egz. mapy

Kopia: K-10

symbol usługi: 5.3.1.1
5.3.1.2 x 3

Fakturę za uzgodnienie prześlemy w terminie późniejszym
sporządził: Arkadiusz Jasiak

