

**URZĄD GMINY**  
41-403 Chełm Śląski  
ul. Konarskiego 2  
tel. (32) 225-75-03.04 fax (32) 225 75-40

Chełm Śląski, dnia 06 .12.2016 r.


GGI.7011.16.2016 r.

**Biuro Projektowe  
KONSTRUKTOR  
ul. Kolonia Stella 26  
32-500 Chrzanów**

**Dotyczy:** opinii projektu na Rozbudowę ul. Zagłoby w Chełmie Śląskim, w zakresie kanalizacji deszczowej.

W odpowiedzi na pismo w w/w sprawie informuję, że opiniuje pozytywnie przedłożony projekt załącznik nr 1 do niniejszego pisma pod następującym warunkiem:

- odcinek kanalizacji pomiędzy studnią D1 a D3 poprowadzić z jednolitym spadkiem bez załamania na studni D2;

**WÓJT GMINY**  
Chełm Śląski  
  
mgr inż. Stanisław Jagoda

