

Znak sprawy: 271.2.21.2020

**Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ Wykonawcy  
z dnia 02.02.2021 r.**

Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

**„Wymiana źródeł światła z lamp sodowych na oprawy typu LED na terenie  
Gminy Chełm Śląski ”**

**Pytanie nr 1**

W pliku Dokumentacja techniczna – zał. 1 Zamawiający w punkcie 5 podał wymagania dla opraw równoważnych. Natomiast w ustępie 4) wskazał minimalne parametry dotyczące „Tolerancji dla efektu oświetleniowego uzyskanego za pomocą opraw uznawanych za równoważne” jednocześnie nie podał wyników obliczeń dla obserwatorów 1 i 2 do których należy porównać uzyskane wyniki. Prosimy o udostępnienie obliczeń z ww parametrami.

**Odpowiedź:**

Przedstawione obliczenia fotometryczne przedstawiają parametry (wyniki szczegółowe) do jakich zamawiający będzie porównywał średnie wyniki. Zamawiający informuje iż udostępnił obliczenia fotometryczne z określeniem parametrów brzegowych dla danych sytuacji oświetleniowych.

**Pytanie nr 2**

Na stronie 9 pliku Dokumentacja techniczna – zał. 1 znalazł się zapis:

Oprawy wyposażone w sterowniki lokalne, przystosowane do współpracy z jednostką centralną systemu inteligentnego sterowania.

Prosimy o potwierdzenie, że taki element ma się znaleźć w oprawie i podać jego funkcje.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza wymóg zastosowania sterowników lokalnych w oprawie z redukcją mocy które umożliwiają współpracę z centralną jednostką sterującą w zakresie ustawienia czasu pracy, poziomów redukcji mocy.

**Pytanie nr 3**


Dokumentacja techniczna – zał. 1

5.1.2. Wymagane dokumenty potwierdzające równoważność opraw.

Prosimy o potwierdzenie, że wymienione w tym punkcie dokumenty mają stanowić część oferty oraz, że w przypadku opraw równoważnych do oferty należy dołączyć obliczenia fotometryczne potwierdzające zgodność zastosowanych opraw z wymaganiami.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż Wykonawcy składający ofertę winni dostarczyć wraz z ofertą obliczenia fotometryczne.

WÓJT GMINY  
Chełm Śląski  
  
mgr Inż. Stanisław Jagoda