

Znak sprawy: 271.2.21.2020

**Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ Wykonawcy
z dnia 11.02.2021 r.**

Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

**„Wymiana źródeł światła z lamp sodowych na oprawy typu LED na terenie
Gminy Chełm Śląski”**

Pytanie 1

Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę urządzeń kompensacji mocy biernej?

Odpowiedź:

Nie, zamawiający na tym etapie postępowania nie przewiduje doboru i instalacji kompensacji mocy biernej.

Pytanie 2

Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę inteligentnego systemu sterowania oświetleniem?

Odpowiedź:


Zamawiający opisał wymagania dla systemu sterowania w dokumentacji technicznej oraz SIWZ

Pytanie 3

Czy zakres zamówienia obejmuje wymianę linii zasilającej – kablowa/napowietrzna?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie przewiduje wymiany linii zasilającej

WOJCI GMINY
Chełm Śląski

mgr inż. Stanisław Jagoda