

Znak sprawy: 271.2.12.2021

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ

Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Przebudowa drogi gminnej ul. Osada wraz z budową chodnika jednostronnego, odwodnieniem, przebudową zjazdów, na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmską DW 934 do skrzyżowania z ul. Osada – drogą powiatową w Chełmie Śląskim „

Do Zamawiającego wpłynęły w dniu 22.12.2021 r. pisma z pytaniami o następującej treści, cyt.

Wniosek

Zwracam się z zapytaniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowa drogi gminnej ul. Osada wraz z budową chodnika jednostronnego, odwodnieniem, przebudową zjazdów, na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmską DW 934 do skrzyżowania z ul. Osada – drogą powiatową w Chełmie Śląskim" - Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie rur HDPE Dn500 stanowiących przepusty pod zjazdami w ciągu rowu na rury betonowe o tej samej średnicy?

Odpowiedź

Zamawiający **nie** dopuszcza zastąpienie rur HDPE Dn500 stanowiących przepusty pod zjazdami w ciągu rowu na rury betonowe o tej samej średnicy .