

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Tychach
ul. Barbary 25, 43-100 Tychy
tel. 32 227 31 24, tel./faks 32 227 41 14
gazownia.tychy@psgaz.pl

Firma Projektowa KONSPRO
Dariusz Obstarczyk
ul. Ceglana 3
32-600 Oświęcim

Wasz znak:

Tychy, 2020-04-07

Nasz znak: PSGZA.0170.763.160074107.20

Dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej ul. Orkana na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiosenną do skrzyżowania z ul. Kolberga w Chełmie Śląskim.

W odpowiedzi na Pana(i) pismo przesyłamy mapę z naniesioną siecią gazową niskiego ciśnienia. W zaznaczonym zakresie nie posiadamy sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Dział Stacji i Sieci Gazowych.

Uzgodniono pozytywnie z uwagami załączony projekt zagospodarowania terenu:

1. Przy pracach projektowych oraz pracach wykonawczych należy zachować strefę kontrolowaną dla gazociągów w ulicy Orkana od nr 7 do ul. Kolberga zgodnie z załącznikiem nr 2 tabela nr 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe /Dz. U. 2013 poz. 640/,a dla gazociągu PE w rejonie ul. Wiosennej zachować strefę kontrolowaną 1,0m zgodnie z Rozporządzeniem j/w,
2. Zachować odległość pionową min. 0,8m mierząc od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub rury ochronnej na gazociągu do nawierzchni terenu przy czym nie mniej niż 0,3m od spodu konstrukcji nawierzchni,
Dla gazociągu PE Ø110 zachować odległość pionową min. 1,0m mierząc od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub rury ochronnej na gazociągu do nawierzchni terenu przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni,
3. Miejsca skrzyżowania z gazociągiem zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501,a dla gazociągu PE Ø110 zachować odległość pionową min. 0,2m,
4. Armaturę gazową należy zabezpieczyć skrzynkami ulicznymi i wyprowadzić do poziomu terenu.

Każdą zmianę w stosunku do przedstawionego planu należy uzgodnić z Gazownią w Tychach. W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń inwestor winien skontaktować się z Gazownią w Tychach, ul. Barbary 25 **celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami**. Nadzór wykonujemy odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać pisemne zlecenie na min. 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie ważne jest na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

VERTE

UWAGA:

Niniejsze uzgodnienie rozpatrzono w zakresie sieci rozdzielczej. W zakresie uzgodnienia sieci przesyłowej sprawę należy dodatkowo uzgodnić u Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Świerklanach, ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany.

KIEROWNIK
Gazownia w Tychach
Adam Grzeqa

Załącznik: 1 egz. mapy, informacja RODO

Kopia: 0170

symbol usługi: 5.3.1.1

5.3.1.2 x 2

Fakturę VAT za uzgodnienie prześlemy w terminie późniejszym

Sporządził: Andrzej Lubera