



Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	pow.-m ²
001	Sala gimnastyczna	368,57
002	Wiatrołap	8,41
003	Łącznik/Przedsiónek	42,19
004	Klatka schodowa	11,33
005	Korytarz	24,74
006	Pom. przyłącza energet.	5,22
007	Pom. gospodarcze zewnętrzne	10,45
008	W.C. dla niepełnosprawnych	5,13
009	Pom. gospodarcze	4,71
010	W.C. dla dziewcząt	10,64
011	W.C. dla chłopców	9,50
012	Pokój nauczycieli w.f.	18,34
012a	Łazienka nauczycieli w.f.	3,68

013	Magazynek	7,92
014	Magazyn sprzętu sportowego	12,84
015	Pom. dla widzów na wózkach	6,08
016	Pokój higienistki	8,88
017	Szatnia dla chłopców z umywalkami	18,82
018	Szatnia dla dziewcząt z umywalkami	18,14
019	Szatnia dla niepełnosprawnych	14,28
Pow. nowoprojektowanej części		614,87

020	Świetlica	32,79
021	Zaplecze świetlicy	8,93
022	Wydawka	11,83
023	Korytarz	33,45
Pow. część adaptowanej		87,00

LEGENDA:

- T... Tablica bezpiecznikowa
- Gniazdko wtyczkowe pojedyncze 1P+N+PE, 16A, 230V, IP44
- Gniazdko wtyczkowe pojedyncze 1P+N+PE, 16A, 230V, IP20
- Wypust kablowy 3-fazowy
- Wypust kablowy 1-fazowy
- Wypust kablowy 24V
- Trasa koryt kablowych metalowych w przestrzeni międzystopowej
- Sterownik do żaluzji z przyciskiem 230V, IP20

OZNACZENIA PRZY GNIAZDACH / WYPUSTACH KABLOWYCH :

- BR Błat roboczy
- PL Płyta elektryczna
- L Lodówka
- ZM Zmywarka
- G Podświetlana gablota
- SE Suszarka elektryczna
- PD Punkt dystrybucyjny
- CW Centrala wentylacyjna
- Z Żaluzja fasadowa
- SO Siłownik okna uchylnego

Inwestor: GMINA CHEŁM ŚLĄSKI
UL. KONARSKIEGO 2 41-403 CHEŁM ŚLĄSKI

obiekt: SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W CHEŁMIE ŚLĄSKIM PRZY UL. KARŁOWICZA 21, działki nr 182/2

temat: PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI OBIEKTU

treść: RZUT PARTERU - INSTALACJA GNIAZD	data: 06.2022r.
autor/nr upraw: mgr inż. Szymon Skrobol upr. nr SLK/3438/POOE/10	skala: 1:100
opracował/nr upraw: mgr inż. Błażej Migula upr. nr SLK/2264/POOE/08	nr rys: IE-04