



Chełm Śląski, dnia 02.06.2026 r.

Nr sprawy: 271.2.16.2026

Wyjaśnienie zapytania

Dotyczy: "Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego w Chełmie Śląskim przy ul. Spacerowa dz. ew. 778/53, 995/54, 779/53 w ramach zadania "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Spacerowej w Chełmie Śląskim"

Pytanie nr 1:

W opisie jak i w zestawieniu materiałowym Zamawiający wymaga 3000k, ale na stronie 7 projektu wykonawczego, w punkcie 6.7 jest podana barwa 4000k. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga neutralnej barwy oświetlenia 4000K?.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby zakres temperatury źródeł światła mieścił się w przedziale 3000K-4000K.