

DANE TECHNICZNE:

- 1. NAPIĘCIE ZNAMIONOWE: 230/400V
 - 2. NAPIĘCIE ZNAMIONOWE IZOLACJI: 500V
 - 3. STOPIEŃ OCHRONNOŚCI: IP-44
 - 4. KLASA OCHRONNOŚCI: II
- SKRZYŃKA ROZDZIELCZA SR W OBUDOWIE TERMOUTWARDZALNEJ


LEGENDA:

- 1. CZĘŚĆ MONTAŻOWA - OBUDOWA Z MAT. IZOLACYJNEGO
- 2. SZYNY PE, N
- 3. PŁYTA MONTAŻOWA IZOLACYJNA
- 4. LISTWY ZACISKOWE ZUG-35 POD OSŁONĄ IZOLACYJNĄ
- 5. GNIAZDO (WTYK) DO ZASILANIA Z AGREGATU
- 6. ZAMEK Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ

UWAGA:

WYPOSAŻENIE ZGODNIE ZE SCHEMATEM

SR - SZAFKA ROZDZIELCZA POMPOWNI



<p>projektowanie i wykonawstwo sieci i instalacji elektrycznych</p> <p>ul. Dębowa 12/20 43-100 Tychy tel. 603-603-457 www.energopro.pl energopro@energopro.pl</p>	PROJEKTOWAŁ:	inż. MARIUSZ STROJNY	SLK/0956/PW0E/05	03.2013	NR PROJ.:	EP-07/2013	
	OPRACOWAŁ:				REWIZJA:	00	
	SPRAWDZIŁ:				NR RYS.:	ARKUSZ:	
		OSOBA:	NR UPR.:	PODPIS:	DATA:	03	-
TYTUŁ RYSUNKU:						FAZA:	SKALA:
SCHEMAT SZAFY ROZDZIELCZEJ SR						PBW	-
						BRANŻA:	
INWESTOR:	TEMA:	OBIEKT:					
GINA CHEŁM ŚLĄSKI UL. KONARSKIEGO 2 41-403 CHEŁM ŚLĄSKI	KANALIZACJA SANITARNA W REJ. ULICY PODŁUŻE I CHEŁMSKIEJ W CHEŁMIE ŚLĄSKIM ZASILANIE POMPOWNI NR PS PRZY UL. DĘBOWEJ	POMPOWNI KANALIZACJI SANITARNEJ NR PS UL. DĘBOWA W CHEŁMIE ŚLĄSKIM					