

Chełm Śląski, dnia 08 września, 2009 r.

Nr sprawy:  
341/II/22/09

**Wykonawcy w postępowaniu**

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania z dnia 04.09.2009 r w sprawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. „Przebudowa ul. Błękitnej w Chełmie Śląskim”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 PZP - przekazuję następujące wyjaśnienia:

**Pytanie 1:** *Poz. 67 i 68 – analogia- zabezpieczenie istniejących kabli rurą dwudzielną stalową fi 600 i fi 300- brak szczegółów oraz uzasadnienia dla w/w zabezpieczenia kabli rurami stalowymi w dokumentacji (z doświadczenia wiadomo, iż zabezpieczenia kabli wykonuje się rurami AROT fi 160 lub 200)- proszę przedstawić dokumentację, która umożliwi rzetelną wycenę.*

**Odpowiedź:** Poz. 67 i 68 dotyczy zabezpieczenia istniejących gazociągów Ø200 i Ø500 zgodnie z warunkami uzgodnień z administratorami w/w gazociągów, które stanowią załączniki do projektu. Zastosowanie dwudzielnych rur stalowych jest uzasadnione, gdyż nie produkuje się rur AROT Ø300 i Ø600 mm. Stalowe rury dwudzielne wykonuje się rzemieślniczo przecinając je wzdłużnie palnikiem gazowym spawając do tych połówek „wąsy” z płaskowników, którymi skręca się razem obie połówki po nałożeniu na gazociąg.

WÓJTA GMINY  
Chełm Śląski  
  
mgr inż. Stanisław Jagoda