

Chełm Śląski, dnia 10 września, 2009 r.

Nr sprawy:

341/II/18/09

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania z dnia 07.09.2009 r w sprawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. „Przebudowa ul. Podłuże w Chełmie Śląskim odcinek od HM 0+00,00 DO 7+11,45 ”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 PZP - przekazuję następujące wyjaśnienia:

Pytanie 1: *W opisie technicznym warstwa wiążąca z BA modyfikowanego, w przedmiarze, na rysunkach i w specyfikacji nie jest to jasno określone. Jaki rodzaj asfaltu przyjąć dla w/w warstwy?*

Odpowiedź: Dla warstwy wiążącej należy przyjąć beton asfaltowy zwykły 0/16,0 wg PN-S-96025 o grub. Warstwy 4 cm.

Pytanie 2: *Brak uwzględnienia skropienia między warstwami wiążącą a ścieralną w projekcie(przedmiar, specyfikacje). Czy zamawiający przewiduje zastosowanie skropienia międzywarstwowego?*

Odpowiedź: Proszę w ofercie przyjąć skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową kationową szybkozspadową o właściwościach zgodnych z EmA-1994.

Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni: 50% emulsja asfaltowa w ilości ok. 0,5kg/m²

Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone na odcinkach próbnych w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni oraz zaakceptowane przez Inżyniera.

WÓJTA GMINY
Chełm Śląski

Staw
mgr inż. Stanisław Jagoda