




- LEGENDA:**
- ~ Wypust kablowy 3-fazowy (5-przewodowy)  
do zasilania odbiornika siłowego instalowanego na stałe
  - ~ Wypust kablowy 1-fazowy (3-przewodowy)  
do zasilania odbiornika siłowego instalowanego na stałe

- UWAGI:**
- 1/ Wszystkie części obwodów przechodzące przez śdiany instalować w rurkach windurowych RVS;
  - 2/ Instalacje wykonane w układzie TN-S;
  - 3/ Instalacje wykonane przewodami:
    - LgV 25 mm
    - YDY 4,0 mm<sup>2</sup>
  - 4/ W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych zastosować osprzęt o IP 44 oraz wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze
  - 5/ Przewody instalacji elektrycznej prowadzić w korytkach metalowych oraz pod lankiem

 <p style="font-size: 8px;">Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub odsobnieniu osobom trzecie tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Biura Projektowego (tzw. UZ.24/7994, poz.83, art. 115-118) Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian</p>		Inwestor: <b>URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI</b> ul. Konarskiego 2 41-403 Chełm Śląski		Skala: <b>1:100</b> Faza/Branża: <b>PW/IE</b>	
Lokalizacja: <b>URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI</b> ul. Konarskiego 2 41-403 Chełm Śląski		Biuro autorskie: <b>ELPROJECT</b> Instalacje Elektryczne Tomasz Biłanek 44-200 Rybnik, ul. Kasprowiczka 22 tel.: (+48) 605 838 250 e-mail: tbiłanek@poczta.onet.pl		Nazwa projektu: <b>ELIENKAWANIE I INSTALACJA W BUDYNKU URZĘDU GMINY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM</b>	
Data: 11.2007	Imię i Nazwisko <i>mgr inż. Tomasz Biłanek</i>	Nr upr.: SK/1086/PWE/08	Podpis: 	Nazwa rysunku: <b>RZUT PIWNIC</b>	Nr rysunku: <b>1</b>
11.2007	<i>Urban Fojcik</i>	Sporządził: 1/8/90	Podpis: 	Status: Stan	Zmiana: Podpis: Podpis