

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Tychach

ul. Barbary 25, 43-100 Tychy
tel. 32 227 31 24, tel/faks 32 227 41 14
rg.tychy@zabrze.psgaz.pl

Łukasz Gmyrek "ŁG ROAD"

ul. Wyzwolenia 45f
41-407 Imielin

Wasz znak:

Tychy, 2017-08-14

Nasz znak: W129/1917/160036505/17

dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla przebudowy drogi gminnej ul. Osada na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmską DW934 do skrzyżowania z ul. Osada w Chełmie Śląskim.

W odpowiedzi na Państwa pismo przesyłamy mapę z naniesioną siecią gazową średniego ciśnienia. W zaznaczonym zakresie nie posiadamy sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Dział Sieci i Stacji Gazowych.

Uzgadnia się pozytywnie z uwagami projekt zagospodarowania terenu:

1. Przy pracach projektowych oraz pracach wykonawczych należy zachować strefę kontrolowaną zgodnie załącznikiem nr 2 tabela nr 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe /**Dz. U. 2013 poz. 640**/,
2. Miejsca skrzyżowania z siecią gazową zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501,
3. Zachować odległość pionową min. 0,8m mierząc od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu do nawierzchni jezdni, chodnika przy czym nie mniej niż 0,3m od spodu konstrukcji nawierzchni,

Każdą zmianę w stosunku do w/w zapisów należy indywidualnie uzgadniać z Gazownią w Tychach.

W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń inwestor winien skontaktować się z Gazownią w Tychach, ul. Barbary 25 celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór wykonujemy odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie ważne jest na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

UWAGA:

Niniejsze uzgodnienie rozpatrzone w zakresie sieci rozdzielczej. W zakresie uzgodnienia sieci przesyłowej sprawę należy dodatkowo uzgodnić u Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Świerklanach, ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany.

Załącznik: 2 egz. mapy

Kopia: K-10

symbol usługi: 5.3.1.1

5.3.1.2 x 6

Fakturę VAT za uzgodnienie przesyłamy w terminie późniejszym
Sporządził: Arkadiusz Jasiak

KIEROWNIK
Gazownia w Tychach
Adam Grzeoga